

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Solicitante: Ibérica Condutores Elétricos Ltda

CNPJ: 00.384.033/0001-82
Endereço: Rua Reverendo Izac Silverio, 566 – Ermelino Matarazzo – CEP 03810-030 – São Paulo – SP – Brasil

Unidade Fabril: Ibérica Condutores Elétricos Ltda

CNPJ: 00.384.033/0001-82
Endereço: Rua Reverendo Izac Silverio, 566 – Ermelino Matarazzo – CEP 03810-030 – São Paulo – SP – Brasil

Produto: Cabo de controle, com isolamento em policloreto de vinila (PVC), cobertura em ST1, 70°C, até 0,6/1 kV com condutor flexível classe 4 ou 5.
Seções: 5x1,50 mm² e 5x2,50 mm², 6x1,50 mm² e 6x2,50, 7x1,50 mm², 7x2,50 mm², 8x1,50 mm² e 8x2,50 mm², 9x1,50 mm² e 9x2,50 mm², 10x1,50 mm² e 10x2,50 mm², 12x1,50 mm² e 12x2,50 mm², 15x1,50 mm² e 15x2,50 mm², 25x1,50 mm² e 25x2,50 mm².

Marca: Ibérica

Família de Produto: Cabo de controle, com isolamento em policloreto de vinila ou copolímero de cloreto de vinila e acetato de vinila (PVC/A), cobertura em policloreto de vinila ou copolímero de cloreto de vinila e acetato de vinila ST1, 70°C, até 0,6/1kV, com condutor flexível classe 4 ou 5.

Normas Aplicáveis: ABNT NBR 7289:2014

Escopo: Fios, cabos e cordões flexíveis elétricos

Modelo de Certificação: Modelo 5 de Certificação de produto conforme ISO/IEC 17067 com avaliação por ensaio de tipo e auditoria de fábrica iniciais e avaliação de acompanhamento a cada 6 meses com auditoria de fábrica e ensaios parciais ou de tipo conforme especificado no Procedimento PMR-023.

Concessão: Uso do Selo de Identificação da Conformidade sobre o(s) produto(s) relacionado(s) neste Certificado

A **MR Certificações**, como Organismo de Certificação de Produto acreditado pela Coordenação Geral de Acreditação – Cgcre, sob o registro N° OCP-0115, confirma que o produto está em conformidade com a(s) Norma(s) acima descrita(s).

Este certificado é válido até: 24/02/2027
Número do Certificado: MR-OCP-0565/2022
Revisão 01
Emissão Inicial: São Paulo, 25/02/2022
Emissão: São Paulo, 19/02/2024



MR CERTIFICAÇÕES

Marcio Coelho

Executivo Sênior



Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 3. Só pode ser reproduzido em sua totalidade e sem qualquer alteração.

Certificado MR-OCP-0565/2022 – Revisão 01 – Emissão 19/02/2024

Especificações do Produto Certificado

Características Nominais			
➤ Isolação:		PVC/A;	
➤ Cobertura:		ST1	
➤ Classificação Térmica:		70°C;	
➤ Seções Nominais:		1,50 mm² e 2,50 mm² em 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15 e 25 veias	
➤ Classe de encordoamento:		Classe 4;	
➤ Código(s):			
Marca:	Modelo:	Descrição:	Cód. de barras:
Ibérica	Cabo de controle multipolar – Cobre PVC/ST1; 0,6/1 kV, Seção 5x1,50 mm²	Cabo de controle multipolar, com isolação em policloreto de vinila (PVC), cobertura ST1, 70°C, 0,6/1 kV classe 4. Seção 5x1,50 mm²	Não informado
	Cabo de controle multipolar – Cobre PVC/ST1; 0,6/1 kV, Seção 5x2,50 mm²	Cabo de controle multipolar, com isolação em policloreto de vinila (PVC), cobertura ST1, 70°C, 0,6/1 kV classe 4. Seção 5x2,50 mm²	Não informado
	Cabo de controle multipolar – Cobre PVC/ST1; 0,6/1 kV, Seção 6x1,50 mm²	Cabo de controle multipolar, com isolação em policloreto de vinila (PVC), cobertura ST1, 70°C, 0,6/1 kV classe 4. Seção 6x1,50 mm²	Não informado
	Cabo de controle multipolar – Cobre PVC/ST1; 0,6/1 kV, Seção 6x2,50 mm²	Cabo de controle multipolar, com isolação em policloreto de vinila (PVC), cobertura ST1, 70°C, 0,6/1 kV classe 4. Seção 6x2,50 mm²	Não informado
	Cabo de controle multipolar – Cobre PVC/ST1; 0,6/1 kV, Seção 7x1,50 mm²	Cabo de controle multipolar, com isolação em policloreto de vinila (PVC), cobertura ST1, 70°C, 0,6/1 kV classe 4. Seção 7x1,50 mm²	Não informado
	Cabo de controle multipolar – Cobre PVC/ST1; 0,6/1 kV, Seção 7x2,50 mm²	Cabo de controle multipolar, com isolação em policloreto de vinila (PVC), cobertura ST1, 70°C, 0,6/1 kV classe 4. Seção 7x2,50 mm²	Não informado
	Cabo de controle multipolar – Cobre PVC/ST1; 0,6/1 kV, Seção 8x1,50 mm²	Cabo de controle multipolar, com isolação em policloreto de vinila (PVC), cobertura ST1, 70°C, 0,6/1 kV classe 4. Seção 8x1,50 mm²	Não informado
	Cabo de controle multipolar – Cobre PVC/ST1; 0,6/1 kV, Seção 8x2,50 mm²	Cabo de controle multipolar, com isolação em policloreto de vinila (PVC), cobertura ST1, 70°C, 0,6/1 kV classe 4. Seção 8x2,50 mm²	Não informado
	Cabo de controle multipolar – Cobre PVC/ST1; 0,6/1 kV, Seção 9x1,50 mm²	Cabo de controle multipolar, com isolação em policloreto de vinila (PVC), cobertura ST1, 70°C, 0,6/1 kV classe 4. Seção 9x1,50 mm²	Não informado
	Cabo de controle multipolar – Cobre PVC/ST1; 0,6/1 kV, Seção 9x2,50 mm²	Cabo de controle multipolar, com isolação em policloreto de vinila (PVC), cobertura ST1, 70°C, 0,6/1 kV classe 4. Seção 9x2,50 mm²	Não informado
	Cabo de controle multipolar – Cobre PVC/ST1; 0,6/1 kV, Seção 10x1,50 mm²	Cabo de controle multipolar, com isolação em policloreto de vinila (PVC), cobertura ST1, 70°C, 0,6/1 kV classe 4. Seção 10x1,50 mm²	Não informado
	Cabo de controle multipolar – Cobre PVC/ST1; 0,6/1 kV, Seção 10x2,50 mm²	Cabo de controle multipolar, com isolação em policloreto de vinila (PVC), cobertura ST1, 70°C, 0,6/1 kV classe 4. Seção 10x2,50 mm²	Não informado
	Cabo de controle multipolar – Cobre PVC/ST1; 0,6/1 kV, Seção 12x1,50 mm²	Cabo de controle multipolar, com isolação em policloreto de vinila (PVC), cobertura ST1, 70°C, 0,6/1 kV classe 4. Seção 12x1,50 mm²	Não informado
	Cabo de controle multipolar – Cobre PVC/ST1; 0,6/1 kV, Seção 12x2,50 mm²	Cabo de controle multipolar, com isolação em policloreto de vinila (PVC), cobertura ST1, 70°C, 0,6/1 kV classe 4. Seção 12x2,50 mm²	Não informado
	Cabo de controle multipolar – Cobre PVC/ST1; 0,6/1 kV, Seção 15x1,50 mm²	Cabo de controle multipolar, com isolação em policloreto de vinila (PVC), cobertura ST1, 70°C, 0,6/1 kV classe 4. Seção 15x1,50 mm²	Não informado
	Cabo de controle multipolar – Cobre PVC/ST1; 0,6/1 kV, Seção 15x2,50 mm²	Cabo de controle multipolar, com isolação em policloreto de vinila (PVC), cobertura ST1, 70°C, 0,6/1 kV classe 4. Seção 15x2,50 mm²	Não informado
	Cabo de controle multipolar – Cobre PVC/ST1; 0,6/1 kV, Seção 25x1,50 mm²	Cabo de controle multipolar, com isolação em policloreto de vinila (PVC), cobertura ST1, 70°C, 0,6/1 kV classe 4. Seção 25x1,50 mm²	Não informado
	Cabo de controle multipolar – Cobre PVC/ST1; 0,6/1 kV, Seção 25x2,50 mm²	Cabo de controle multipolar, com isolação em policloreto de vinila (PVC), cobertura ST1, 70°C, 0,6/1 kV classe 4. Seção 25x2,50 mm²	Não informado

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 3. Só pode ser reproduzido em sua totalidade e sem qualquer alteração.

Certificado MR-OCP-0565/2022 – Revisão 01 – Emissão 19/02/2024

Especificações do Produto Certificado

Materiais Críticos	
➤ Fios do Condutor:	➤ Composto de termoplástico polivinílico:
Cobre sem revestimento metálico	PVC/ST1

Documentos:

Título	Número	Revisão	Data
Relatório de Avaliação da Conformidade	0322.02.L003	00	11/02/2020
Relatórios de Ensaio, emitidos por LAB SYSTEM – Acreditação n.º CRL-0154	2311219 11420721 – 1º acompanhamento	02 00	11/02/2020 25/08/2021
Características Técnicas do Produto e Memorial descritivo	Doc. 22	21	25/07/2019
Relatório de Auditoria	MR 2019.0284.03 – Aud. 000248	00	11/06/2021

Este certificado substitui o certificado anterior MR-OCP-0312/2020

Histórico de Revisão(es)

Data	Revisão	Descrição
25/02/2022	00	Emissão inicial
19/02/2024	01	Adequação da validade do certificado

Observações:

- Os produtos fornecidos ao mercado brasileiro devem estar de acordo com a definição do produto e a documentação aprovada neste processo de certificação;
- Somente as unidades comercializadas após a emissão deste Certificado estarão cobertas por esta certificação;
- Este Certificado é emitido com base no Modelo de Certificação 5 – Ensaio de tipo, avaliação e aprovação do Sistema de Gestão da Qualidade do fabricante, acompanhamento através de auditorias no fabricante e ensaio em amostras retiradas no comércio e/ou fabricante. É válido apenas para os produtos idênticos aos avaliados. Qualquer modificação no projeto, bem como a utilização de materiais diferentes daqueles definidos na documentação descritiva aprovada nesta certificação, sem a prévia autorização da MR, invalida este Certificado;
- A validade deste Certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da MR Certificações e previstas no procedimento específico: PMR-023. Para verificação da condição atualizada de regularidade desse Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificado na MR Certificações.
- Este Certificado está vinculado à(s) proposta(s): 2022.0493.00.

*****FIM*****

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 3. Só pode ser reproduzido em sua totalidade e sem qualquer alteração.